



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W GLIWICACH

ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Znak sprawy: MZ.52800.64-2.2023.MK

Gliwice, 28 września 2023 r.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  
Wpłynęło dnia 28.09.23  
Cdz. 7786 / 2023

Egz. nr 2

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 z późn. zm.) w dniu:

28.09.2023 r.

przez:

1. mł. asp. mgr inż. Macieja Kycię – starszego inspektora sztabowego wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 25/2020 (9460608),
2. mł. asp. mgr inż. Adriana Kilijanka – inspektora wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 6260992,

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.55800.64-1.2023.MK z dnia 21.09.2023 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
<b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice</b>	Janusz Magiera – Dyrektor Szkoły

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Janusz Magiera – Dyrektor Szkoły

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście sprawdzenia organizacji ewakuacji w obiekcie.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych: czynności kontrolno-rozpoznawcze podjęto w związku z pismem Pana Janusza Magiery – Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach z dnia 18.09.2023 r. (data wpływu: 18.09.2023r.), informującym o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji ewakuacji w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5 w Gliwicach.

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Właściciel obiektu: Miasto Gliwice  
Zarządca (dzierżawca):  
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5.  
Okazano Pełnomocnictwo nr 2023/13085/C/PM Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31.08.2023 r.

**2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Przeznaczenie obiektu: szkoła.  
Kategoria (ZL I-V/PM): ZLI, ZLIII.  
Ilość kondygnacji nadziemnych / podziemnych: 4/0.  
Powierzchnia użytkowa: 5.309,00 m<sup>2</sup>.  
Powierzchnia zabudowy: 1.868,00 m<sup>2</sup>.  
Kubatura: 22.599,00 m<sup>3</sup>.  
Uwagi: brak.

**3. Organizacja ochrony ppoż.**

Okazano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (IBP): tak / nie  
Data opracowania/ostatniej aktualizacji: styczeń 2017 r. / wrzesień 2023 r.  
Osoba opracowująca (kwalifikacje): Daria Hepa-Trzuskowska (nr upr. SIOPA/59/2022/3/16 - Inspektor ochrony przeciwpożarowej).  
Czy w instrukcji ujęte zostały praktyczne sposoby sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji: tak / nie  
Miejsce lokalizacji IBP: pomieszczenie administracji, przy wejściu głównym do budynku szkoły  
Uzgodniono z Komendantem Miejskim PSP w Gliwicach zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji: tak / nie / nie dotyczy

informacje dotyczące praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

**Założenia:**

Okazano scenariusz sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji: tak / nie

Pracownicy poinformowani o planowanej ewakuacji: tak / nie

Przyjęte miejsce powstania zdarzenia/pożaru: w serwerowni 316

**Przebieg ewakuacji:**

Godzina rozpoczęcia ewakuacji: 10:00

Zauważenie pożaru i sposób ogłoszenia alarmu: pracownik zauważył ogień i powiadomił dyrektora szkoły.


Dyrektor zarządził ewakuację szkoły (trzy trzysekundowe dźwiękowe sygnały szkolnego dzwonka).

Kierujący akcją ewakuacyjną: Janusz Magiera.

Podjęcie przez personel akcji gaśniczej: tak / nie

Kontrola pomieszczeń po ewakuacji: tak / nie

Sposób zachowania się ćwiczących:

  
2

- brak zdyscyplinowania osób ewakuujących się: tak/ nie
- wystąpienie zjawiska paniki: tak-/ nie
- realizacja wcześniej ustalonych zadań przez poszczególne osoby funkcyjne: tak / nie
- zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób po zakończeniu ewakuacji: tak / nie (osoba kierująca akcją ewakuacyjną zabezpieczyła wejścia do budynku).

Lokalizacja miejsca zbiórki: parking szkolny przed głównym wejściem do budynku.

Oznakowanie miejsca zbiórki: prawidłowe / nieprawidłowe / brak

Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych: tak / nie

Na podstawie czego sprawdzono stan osobowy: listy obecności.

Czy wszystkie osoby opuściły budynek: tak /nie

Ilość osób ewakuowanych: 412 osoby.

Czas przeprowadzonej ewakuacji: 4 minut (opuszczenie budynku szkoły).

Uwagi: brak.

#### 4. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2 egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH  
w Gliwicach

*mgr Janusz Majera*

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

**Inspektor Wydziału**  
**Kontrolno - Rozpoznawczego**

*mgr inż. Adrian Kilijanek*  
ml. asp. mgr inż. Adrian Kilijanek

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)

**Starszy Inspektor Sztabowy Wydziału**  
**Kontrolno - Rozpoznawczego**

*mgr inż. Maciej Kycia*  
ml. asp. mgr inż. Maciej Kycia

